

養父市文化会館(仮称)建設工事施工者公募に係る質問事項と回答について

平成30年12月3日

養父市市民生活部文化会館建設推進室

※添付資料、別紙については省略します。

No.	資料名	該当頁	質問事項	回答	公表可/否
			[外 装]		
1	意匠図	A02・06	屋根(1)及び室外機置場(1)～(4)の防水断熱はt40(A種押出法ポリスチレン保温板3種b)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。ただし厚みはt100とします。	可
2	意匠図	A02・06	又、上記防水立上りは、露出仕上とし、保護パネル等は不要で宜しいでしょうか。必要あれば仕様を御指示下さい。	乾式保護パネルをお見込みください。	可
3	要求水準書 意匠図	A-01 A12・15	勾配屋根の軒先部形状が図面により異なるように思われます。断面図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	添付矩計図を正とします。	可
4	要求水準書 意匠図	A-01 A12・15	又、上記軒先部の各部位の仕上がが不明確ですので詳細を御指示下さい。	上記の通りです。	可
5	意匠図 構造図	A12 S20	屋根(3)の屋根寸法(Y方向止まり位置)及び開口位置・寸法が意匠と構造で異なります。構造図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。	可
6	意匠図 構造図	A12 S21	屋根(2)の形状(寸法)についても、構造図が正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。	可
7	意匠図	A12	屋根(6)の屋根寸法及び形状が不明確です。W*D寸法及び断面形状<各部位仕上含む>を御指示下さい。	8000x5000、仕上げは屋根(2)と同じとします。	可
			[内 装]		
8	意匠図	A06・07	天井PC版打放し範囲でRC梁は打放し補修素地で宜しいでしょうか。御指示下さい。	クリア塗装を見込んでください。	可
9	意匠図	A06・07	壁杉型枠打放しは素地のままで、クリア塗装などは不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	クリア塗装を見込んでください。	可
10	意匠図	A18	図書館棟風除室-3 断面詳細を御指示下さい。	基本設計につき詳細までではございません。SSD上部は金属パネルによる天井があるものとして適宜お見込みください。	可
11	意匠図	A06・25	舞台壁ガラスウールt50は48kg品を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。	可
12	意匠図	A06・18	音楽スタジオとリハーサル室 間仕切の断面詳細を御指示下さい。	別紙②の通りです。	可

13	意匠図	A18	音楽スタジオとリハーサル室 収納の仕上を御指示下さい。	EP仕上げ程度をお見込みください。	可
14	意匠図	A06・18	客室段床 蹴上の仕上もフローリングで宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。	可
15	意匠図	A06・18	客席壁 ホルターの下にも内装薄塗材が必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	不要とします。	可
16	意匠図	A06	客席の仕上表に花道の鋼製床組がありますが、客席両袖の壁曲面部分の床と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。	可
17	意匠図	-	耐火被覆は不要と考えて宜しいでしょうか。必要であれば、範囲と仕様を御指示下さい。	主要構造部に必要となります。	可
18	意匠図	A08	床下空調チャンパーは防水モルタルで宜しいでしょうか。御指示下さい。	矩計図の通りGWをお見込みください。	可
			[雑 金]		
19	意匠図	A04・35	工事区分表で家具・什器備品は別途ですが、A35図・図書館家具は別途工事と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	本工事です。	可
20	意匠図	A35・A09	又本工事の場合は1階平面図にA35リスト以外にも実線書入れ家具が有りますが、詳細を御指示下さい。	木製書架は単式タイプ2段程度をお見込みください。	可
21	意匠図	A35・A37	図書館サインが、A35図書館サインとA37図サインで食い違いますが、A37図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	図書館サインについてはA35を正としてください。	可
22	意匠図	A35	図書館家具リストの機器・その他アイデック同上品は別途工事と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	図面に記載のものは本工事です。	可
23	意匠図 要求水準図	A10 A04	ホールの客席はA10図で640席になりますが、要求水準図A04より、650席と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。	可
24	意匠図	A10	又親子観覧席の椅子は別に4席、ホール客席の椅子仕様と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	親子室内のソファ一席は別途工事につき不要とします。	可
25	意匠図	A06・07	1階楽屋・リハーサル室・授乳室・2階親子観覧席・調整室のカーテンは別途工事と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	基本設計段階につき詳細はございませんが、カーテンは本工事とし適宜お見込みください。	可

26	意匠図	A28	舞台機構工事区分表のその他、大道具備品製作・既設末羽目板・音響映像機器工事は別途で宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。電気図に記載のない音響映像機器は別途工事となります。	可
			[建 具]		
27	意匠図	A13	南立面図のX1-X2通り間にあるサッシは無いものと考えて宜しいでしょうか。必要な場合は、建具詳細を御指示下さい。	よろしいです。	可
28	意匠図	A18・A24	和室の間仕切り建具WD3は、2箇所となっていますが、1箇所と読替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	大きさを合算するのであれば1箇所としても結構です。	可
29	意匠図	A18・A19	屋外階段の入口部・テラス取合部に建具がありますが、詳細が不明です。建具詳細を御指示下さい。	管理扉になります。スチールパイプ製、リン酸処理仕上げ、H=1500、W900程度をお見込みください。	可
30	意匠図	A18・A22	SD5aとSD5bの箇所数は、建具キープランを正とし、SD5a:2箇所、SD5b:2箇所と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。	可
31	意匠図	A02・A22	SSD1とSSD2の表面仕上はHL仕上とし、曲げ加工は角出し曲げと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。	可
32	意匠図	A21	AW15の備考にイスターカーテンとありますが、姿図は引込窓となっています。イスターカーテンではないものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。	可
33	意匠図	A23	SD16bとSD17bのガラスは、特定防火設備のためT10(耐熱)に読替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	耐熱T6+A6+耐熱T6複層ガラスをお見込みください。	可
34	意匠図	A21～A24	鋼製建具のガラス面(スリット窓を除く)もAW同様に飛散防止フィルムを見込むと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。	可
			(外構関係)		
35	設計図書外構図	—	・外構特記仕様書がありません。御発行をお願い致します。	詳細は実施設計にて決定します。基本設計段階では提示できるものではありません。	可
36	設計図書外構図	A-39 A-47	・コンクリートベンチ・パーゴラの数量が図面から読み取れません。数量・仕様の御指示をお願い致します。	A-40及びA-47に記載しておりますのでご確認ください。	可
37	設計図書外構図	A-39	上記No.2のうち、北東新設道路に越境して配置されているものについては、別途工事と考えてよろしいでしょうか。	まちかど広場のパーゴラについては本工事として見込んでください。	可
38	設計図書外構図	—	・水路の断面詳細図がありません。御発行をお願い致します。	A-41に寸法は記載しております。コンクリート既製品をお見込みください。	可

39	設計図書外構図	—	・水路車両横断部の仕様・詳細図がありません。(耐荷重・グレーチングor化粧蓋?)	A-41に寸法は記載しておりますのでご確認ください。	可
40	設計図書外構図	—	・排水桝・集水桝リストがありません。(平断面詳細図・管低レベル図)	A-41に寸法は記載しておりますのでご確認ください。基本設計につき詳細はございません。適宜お見込みください。	可
41	設計図書外構図	—	・冠水設備図がありません。不要と考えてよろしいでしょうか。	A-42給水平面図が該当します。	可
42	設計図書外構図	—	・汚水排水計画図がありません。御発行をお願い致します。	M-32に記載されておりますのでご確認ください。	可
43	設計図書外構図	—	・池周囲落下防止柵・目隠しフェンス詳細がありません。御発行をお願い致します。	詳細は実施設計にて決定します。基本設計段階では提示できるものではありません。適宜お見込みください。	可
44	設計図書外構図	A-39	・民家周囲、防音フェンスに変更するようなことはないと考えさせていただきます。	よろしいです。	可
45	設計図書外構図	A-47	・池の道路側に落下防止柵が必要と考えますが、別途工事と考えてよろしいでしょうか。	本工事です。適宜お見込みください。	可
46	設計図書外構図	A-47	・池の防水仕様詳細がありません。御発行をお願い致します。(図の通りの位置の防水シートのみでしょうか?防水シート仕様・シート継手規定を御指示下さい)	A-47に記載しておりますのでご確認ください。防水シートの仕様等は基本設計につき詳細はございません。適宜お見込みください。	可
47	設計図書外構図	—	・既存CB構造図(基礎断面図)が無い為、解体数量が算出できません。現地調査でも基礎寸法は不明であった為、数量を指示の上、図面の御発行をお願い致します。	基礎寸法は高さ等から想定し適宜お見込みください。	可
			(ホール関係)		可
48	設計図書意匠図	—	・南北方向の断面図詳細がありません。御発行をお願い致します。	詳細は実施設計にて決定します。基本設計段階では提示できるものではありません。	可
49	設計図書意匠図	—	・断面詳細図詳細がありません。御発行をお願い致します。	詳細は実施設計にて決定します。基本設計段階では提示できるものではありません。	可
50	設計図書意匠図	—	・ホールの展開図詳細がありません。御発行をお願い致します。	添付、矩計図のホール壁展開を参考としてお見込みください。	可
			[構 造]		
51	構造図	S34	梁リストG22において、R3FL~R1FLの左端は、端部と読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。	可
52	構造図	S19~20 S34	G23L・G23Lの使い分けが伏図で区別されていません。御指示下さい。	添付図を参照ください。	可
53	構造図	S20 S41	梁リスト PG1Aは、伏図よりPG2 と読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。	可

54	構造図	S18	ホール棟と図書館等の間にExp.Jは無いものとして宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。	可
55	構造図	S19 A12	屋根6を支持する鉄骨が図示されていません。部材メンバー配置を御指示下さい。	屋根先端の柱 □-250×250×9 屋根外周大梁 H-350×175×7×11 小梁 H-350×175×7×11(2本)	可
56	意匠図	A09~11	階段(1)(2)(3)・調整室～ピンスポット階段・屋外階段・荷捌き小階段 は、鉄骨階段として宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。	可
57	意匠図	A-28	すのこ工事・マシンギャラリー工事に含まれる鉄骨図を御指示下さい。	基本設計につき詳細までではございません。Y3~Y8、X3~X5にあるものとして適宜お見込みください。マシンギャラリーは両袖にW3000でX3~X5まであるものとしてお見込みください。	可
58	構造図	S18	柱符号の無い礎柱は、全てFC1として宜しいでしょうか。御指示下さい。	柱符号のない礎柱は1階の柱配筋が基礎まで伸びます。	可
59	構造図	S2 S9	RC梁貫通補強には、既製品を使用することが可能なものとして宜しいでしょうか。不可の場合、補強要領を御指示下さい。	既製品も可です。	可
60	構造図	—	RC梁・S梁の設備用梁貫通の径・か所数を御指示下さい。	基本設計につき詳細までではございません。適宜お見込みください。	可
61	構造図	軸組図	PC緊張後に後打ちとなる壁のコンクリートは、ジョウゴ打ちとし、上部のH=200程度は、無収縮モルタルをグラウトするものとして宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。	可
62	構造図	S31 軸組図	基礎梁下端で増打厚さが700を超える場合、増し打ち補強要領は700以下に倣うものとして宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。	可
63	構造図	軸組図	基礎梁と独立基礎の取り合い部のパットレスの配筋要領を御指示下さい。	添付図を参照ください。	可
64	構造図	S2	圧接後の抜取試験は、引張・超音波探傷のいずれかでよいものとして宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。	可
65	構造図	S3	土間コンクリートは、耐久設計基準強度・構造体強度補正值 とともに適用外として宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。	可
			(設備関係)		
66	電気設備図	E-04	音響用変圧器について電気音響性能確保のため、混触防止板付の絶縁変圧器やノイズ対策変圧器を採用する必要はないでしょうか。	混触防止板付の絶縁変圧器とします。	可

67	機械設備図	M-01	屋内給水配管(空調加湿給水共)がHIVPとなっております。漏水防止を考慮し、塩ビライニング鋼管(SGP-VA)とした方がよいと考えます。給水配管材質の仕様変更をご検討いただけないでしょうか。	よろしいです。	可
68	機械設備図	M-16	図書スペースの吹出口は要求水準書(基本設計説明書)A-16図を正とし、床吹出しとしてよろしいでしょうか。床吹出し口の数量を客席部分同様にご指示いただけるようお願いいたします。	よろしいです。仕様は原田産業のクラantz床吹出口とし、数量は適宜お見込み下さい。参考URLを記載します。 http://archi.haradacorp.co.jp/krantz.html	可
69	機械設備図	M-04	要求水準書(基本設計説明書)A-16図に、読み聞かせコーナーの除湿に●印が記載されておりますが、空調機器表には明記されておられません。空調機器表を正とし、読み聞かせコーナーへの除湿機設置は不要としてよろしいでしょうか。	よろしいです。	可