

養父市文化会館(仮称)建設工事施工者公募に係る質問事項と回答について

平成30年12月14日

養父市市民生活部文化会館建設推進室

※添付資料、別紙については省略します。

No.	資料名	該当頁	質問事項	回答	公表可/否
1	構造図	S18～21 軸組図	特記無き壁について、軸組図に現れている壁はW20、伏図にしか現れない壁は外壁W18・内壁W15、伏図と軸組図で食い違う場合は軸組図を正として宜しいでしょうか。御指示下さい。	伏図を正としてください。	可
2	構造図	S20 S35	3階伏図において、X7～8通にG39があります、リストにありません。断面寸法・配筋要領を御指示下さい。	梁符号のG39はG9の誤記です。伏せ図の梁符号を修正します。	可
3	構造図	S20 S33	R1階伏図 X4通にP2がありますが、柱リストに有りません。断面寸法・配筋要領を御指示下さい。	既に送付済みのS-33の修正図にてご確認ください。	可
4	構造図	S37	br2と壁が取合う部分は、br2の梁幅分をG21の下端増し打ちとし、増打補強筋は、S7図6-7によるものとして宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。	可
5	構造図	S41	PC梁のPC鋼線は、アンボンド工法でなくグラウト充填するものとして宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。	可
6	構造図	S3	ラップルコンクリート・土間コンクリートは、Fd・(S)共に適用外として宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。	可
			[ 外 構 ]		
7	外構図	A39	図書館棟東側の身障者駐車場上部に庇とありますが、詳細が不明です。御指示下さい。	別紙A程度をお見込みください。	可

