

上網場浄水場

No.	項目	試験結果	目標値
31	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 mg/L

大森浄水場

No.	項目	試験結果	目標値
31	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 mg/L

坂本浄水場

No.	項目	試験結果	目標値
31	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 mg/L

宿南水源地

No.	項目	試験結果	目標値
31	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 mg/L

浅野浄水場

No.	項目	試験結果	目標値
31	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 mg/L

三谷浄水場

No.	項目	試験結果	目標値
31	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 mg/L

能座浄水場

No.	項目	試験結果	目標値
31	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 mg/L

枯木浄水場

No.	項目	試験結果	目標値
31	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 mg/L

上薮崎浄水場

No.	項目	試験結果	目標値
31	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 mg/L

大塚浄水場

No.	項目	試験結果	目標値
31	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 mg/L

堀畑浄水場

No.	項目	試験結果	目標値
31	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 mg/L

おうみ浄水場

No.	項目	試験結果	目標値
31	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 mg/L

加保浄水場

No.	項目	試験結果	目標値
31	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 mg/L

若杉浄水場

No.	項目	試験結果	目標値
31	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 mg/L

古屋浄水場

No.	項目	試験結果	目標値
31	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 mg/L

明延浄水場

No.	項目	試験結果	目標値
31	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 mg/L

横行浄水場

No.	項目	試験結果	目標値
31	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 mg/L

尾崎浄水場

No.	項目	試験結果	目標値
31	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 mg/L

鵜縄浄水場

No.	項目	試験結果	目標値
31	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 mg/L

別宮水源地

No.	項目	試験結果	目標値
31	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 mg/L

轟浄水場

No.	項目	試験結果	目標値
31	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 mg/L

熊次浄水場

No.	項目	試験結果	目標値
31	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 mg/L

ハチ高原浄水場

No.	項目	試験結果	目標値
31	PFOS及びPFOA	0.000005 未満	0.00005 mg/L