上下水道課では、皆さんがおいしい水を安心して飲めるように、兵庫県豊岡健康福祉事務所（豊岡保健所）において定期的に水質検査を行い、基準に適合した水を送っています。
主な検査結果は次のとおりです。

平成29年10月の水質データ（飲料水）

ヨ1　下小田

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	10　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.0　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素（TOC）の量	0.3未満　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.25　mg/l	消毒

ヨ2　舞狂

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	9.9　mg/l(200以下)	味覚
PH値	6.9　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素（TOC）の量	0.3未満　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.25　mg/l	消毒

ヨ3　馬瀬

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	9.9　mg/l(200以下)	味覚
PH値	6.9　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素（TOC）の量	0.3未満　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.2　mg/l	消毒

ヨ4　八木

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	8.3　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.1　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素（TOC）の量	0.4　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.1　mg/l	消毒

ヨ5　今井

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	5.9　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.4　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素（TOC）の量	0.7　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.2　mg/l	消毒

ヨ6　浅間

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	8.0　mg/l(200以下)	味覚
PH値	6.9　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素（TOC）の量	0.3未満　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.3　mg/l	消毒

ヨ7　一部

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	8.4　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.0　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素（TOC）の量	0.3　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.25　mg/l	消毒

ヨ8　伊佐

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	7.8　mg/l(200以下)	味覚
PH値	6.9　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素（TOC）の量	0.3　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.4　mg/l	消毒

ヨ9　三谷

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	7.2　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.0　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.2　度(2以下)	
全有機炭素（TOC）の量	0.3未満　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.1　mg/l	消毒

ヨ10　とが山

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	9.1　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.0　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素（TOC）の量	0.3　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.1　mg/l	消毒

ヨ11　高柳

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	8.4　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.0　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素（TOC）の量	0.4　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.25　mg/l	消毒

ヨ12　小山

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	8.4　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.0　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素（TOC）の量	0.3　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.15　mg/l	消毒

ヨ13　つるみ

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	8.0　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.0　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素（TOC）の量	0.3未満　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.3　mg/l	消毒

ヨ14　石原

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	6.1　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.3　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素（TOC）の量	0.6　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.3　mg/l	消毒

ヨ15　町

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	6.9　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.1　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素（TOC）の量	0.3未満　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.35　mg/l	消毒

ヨ16　青山

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	7.1　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.1　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素（TOC）の量	0.3未満　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.15　mg/l	消毒

ヨ17　岩崎

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	7.9　mg/l(200以下)	味覚
PH値	6.9　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.3未満　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.3　mg/l	消毒

ヨ18　大江

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	7.9　mg/l(200以下)	味覚
PH値	6.9　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.3　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.3　mg/l	消毒

ヨ19　奥大江

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	8.2　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.1　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.3　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.15　mg/l	消毒

ヤ1　新津

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	9.2　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.5　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.4　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.25　mg/l	消毒

ヤ2　船谷

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	9.3　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.4　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.4　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.15　mg/l	消毒

ヤ3　広谷

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	8.8　mg/l(200以下)	味覚
PH値	6.9　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.3未満　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.25　mg/l	消毒

ヤ4　井ノ坪

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	7.8　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.1　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.5　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.25　mg/l	消毒

ヤ5　野谷

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	7.4　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.2　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.5　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.25　mg/l	消毒

ヤ6　能座

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	7.7　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.3　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.4　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.3　mg/l	消毒

ヤ7　正町

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	7.4　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.2　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.4　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.3　mg/l	消毒

ヤ8　三谷

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	6.6　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.2　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.4　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.2　mg/l	消毒

ヤ9　畑

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	1　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	9.4　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.1　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.4　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.2　mg/l	消毒

ヤ10　上野

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	7.4　mg/l(200以下)	味覚
PH値	6.8　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.3　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.2　mg/l	消毒

ヤ11　養父市場

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	7.3　mg/l(200以下)	味覚
PH値	6.7　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.3　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.2　mg/l	消毒

ヤ12　堀畑

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	10　mg/l(200以下)	味覚
PH値	6.5　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.4　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.3　mg/l	消毒

ヤ13　大藪

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	2　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	8.8　mg/l(200以下)	味覚
PH値	6.9　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.5　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.25　mg/l	消毒

ヤ14　奥米地

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	8.8　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.0　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.4　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.15　mg/l	消毒

ヤ15　高中

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	8.6　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.8　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.5　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.1　mg/l	消毒

オ1　夏梅

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	5.1　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.3　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.3　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.25　mg/l	消毒

オ2　宮垣

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	5.1　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.1　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.4　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.25　mg/l	消毒

オ3　上山

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	5.1　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.2　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.4　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.2　mg/l	消毒

オ4　大杉

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	3.4　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.5　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.4　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.15　mg/l	消毒

オ5　山路

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	6.0　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.0　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.3未満　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.25　mg/l	消毒

オ6　横行

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	1　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	3.5　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.4　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.3　度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.6　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.15　mg/l	消毒

オ7　明延

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	3.6　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.6　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.5　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.2　mg/l	消毒

オ8　糸原

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	4.3　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.8　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.5　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.1　mg/l	消毒

オ9　由良

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	5.2　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.6　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.4　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.1　mg/l	消毒

オ10　門野

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	4.3　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.8　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.5　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.25　mg/l	消毒

セ1　三宅

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	4.8　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.5　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.4　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.1　mg/l	消毒

セ2　尾崎

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	4.8　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.5　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.4　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.25　mg/l	消毒

セ3　関宮

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	7.9　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.4　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.4　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.3　mg/l	消毒

セ4　中瀬

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0　個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性　(陰性)	
塩化物イオン	7.4　mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.4　pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満　度(5以下)	
濁度	0.1未満　度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.3　mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.1　mg/l	消毒

セ5 出合

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	3.7 mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.8 pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度(5以下)	
濁度	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.5 mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.3 mg/l	消毒

セ6 葛畑

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	3.8 mg/l(200以下)	味覚
PH値	8.1 pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度(5以下)	
濁度	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.5 mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.5 mg/l	消毒

セ7 草出

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	4.0 mg/l(200以下)	味覚
PH値	8.4 pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度(5以下)	
濁度	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.5 mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.4 mg/l	消毒

セ8 轟

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	4.4 mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.5 pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度(5以下)	
濁度	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.3未満 mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.3 mg/l	消毒

セ9 別宮

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	5.7 mg/l(200以下)	味覚
PH値	6.9 pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度(5以下)	
濁度	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.3未満 mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.35 mg/l	消毒

セ10 大久保

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	5.2 mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.0 pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度(5以下)	
濁度	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.3未満 mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.25 mg/l	消毒

セ11 福定

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	5.2 mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.0 pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度(5以下)	
濁度	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.3未満 mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.4 mg/l	消毒

セ12 奈良尾

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	5.2 mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.0 pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度(5以下)	
濁度	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.3未満 mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.25 mg/l	消毒

セ13 ハチ高原

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	3.8 mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.2 pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度(5以下)	
濁度	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.3未満 mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.4 mg/l	消毒

セ14 吉井

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	7.9 mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.2 pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度(5以下)	
濁度	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.3 mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.1 mg/l	消毒

セ15 鵜縄

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	3.7 mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.4 pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度(5以下)	
濁度	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.5 mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.5 mg/l	消毒

セ16 川原場

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	3.7 mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.6 pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度(5以下)	
濁度	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.5 mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.35 mg/l	消毒

セ17 安井

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	3.7 mg/l(200以下)	味覚
PH値	7.6 pH(5.8-8.6)	基礎的性状
味	異常を認めない	
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度(5以下)	
濁度	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素(TOC)の量	0.5 mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.5 mg/l	消毒

指標菌検査結果

宿南水源地	大腸菌最確数	0 MPN/100ml
	嫌気性芽胞菌	陰性

別宮水源地	大腸菌最確数	0 MPN/100ml
	嫌気性芽胞菌	陰性