上網場水源地

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及びその塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.03	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.12	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエチレ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	9.7	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	9.7	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	45.4	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	116	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.3 未満	3 mg/L以下
47	pH値	6.72	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	アンモニア態窒素	0.05 未満	mg/L以下
	侵食性遊離炭酸	21	mg/L以下

大森第1水源地

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及びその塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.41	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエチレ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.03 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	7.6	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	8.7	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	51.3	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	104	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.5	3 mg/L以下
47	pH値	7.06	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	アンモニア態窒素	0.05 未満	mg/L以下
	侵食性遊離炭酸	10	mg/L以下

大森第2水源地

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及びその塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.34	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエチレ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.03 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	7	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	8.5	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	55.8	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	104	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.4	3 mg/L以下
47	pH値	7.1	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	アンモニア態窒素	0.05 未満	mg/L以下
	侵食性遊離炭酸	9	mg/L以下

小佐水源地

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	39 個ml	100個/ml以下
2	大腸菌	検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及びその塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.52	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエチレ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	5.6	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	5.3	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	24.7	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	66	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	1	3 mg/L以下
47	pH値	7.54	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	4	5度以下
51	濁度	0.4	2度以下
	アンモニア態窒素	0.05 未満	mg/L以下
	生物化学的酸素要求量(BOD)	0.5 未満	mg/L以下
	懸濁物質(SS)	1	mg/L以下

坂本水源地

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	2 個ml	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及びその塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.31	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエチレ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.013	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	7.1	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	10.7	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	41.6	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	106	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.5	3 mg/L以下
47	pH値	6.65	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	アンモニア態窒素	0.05 未満	mg/L以下
	侵食性遊離炭酸	24	mg/L以下

宿南水源地

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	4 個ml	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及びその塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.41	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.01	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエチレ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.1 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.1 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	7.1	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.001 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	8.7	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	36	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	72	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.3 未満	3 mg/L以下
47	pH値	7.2	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	アンモニア態窒素	0.01 未満	mg/L以下
	侵食性遊離炭酸	8	mg/L以下

浅野第1井戸

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	59 個ml	100個/ml以下
2	大腸菌	検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及びその塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	6.4	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	6.1	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	30.3	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	68	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.5	3 mg/L以下
47	pH値	7.13	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1	5度以下
51	濁度	0.2	2度以下
	アンモニア態窒素	0.05 未満	mg/L以下
	侵食性遊離炭酸	17	mg/L以下

浅野第2井戸

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	160 個ml	100個/ml以下
2	大腸菌	検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.002	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及びその塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	7.3	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	8.5	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	51.2	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	98	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.4	3 mg/L以下
47	pH値	6.79	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1	2度以下
	アンモニア態窒素	0.05 未満	mg/L以下
	侵食性遊離炭酸	28	mg/L以下

三谷水源地

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	320 個ml	100個/ml以下
2	大腸菌	検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及びその塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.49	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.07	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	6	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.006	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	5.5	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	34.5	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	72	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.7	3 mg/L以下
47	pH値	7.17	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	3	5度以下
51	濁度	1.1	2度以下
	アンモニア態窒素	0.05 未満	mg/L以下
	侵食性遊離炭酸	17	mg/L以下

建屋水源地

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	390 個ml	100個/ml以下
2	大腸菌	検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.002	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及びその塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.37	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.014	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.06	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	6	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.01	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	5.5	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	25.1	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	58	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.8	3 mg/L以下
47	pH値	6.88	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	3	5度以下
51	濁度	0.5	2度以下
	アンモニア態窒素	0.05 未満	mg/L以下
	侵食性遊離炭酸	18	mg/L以下

枯木水源地

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	6 個ml	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及びその塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.96	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.09	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.011	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	6.4	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	7.5	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	54	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	92	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.4	3 mg/L以下
47	pH値	6.67	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	アンモニア態窒素	0.05 未満	mg/L以下
	侵食性遊離炭酸	31	mg/L以下

堀畑第1井戸

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及びその塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	6.6	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	7.7	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	25.7	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	56	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.3 未満	3 mg/L以下
47	pH値	6.27	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	アンモニア態窒素	0.05 未満	mg/L以下
	侵食性遊離炭酸	43	mg/L以下

堀畑第2井戸

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及びその塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.38	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	8.3	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	11.1	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム（硬度）	43.9	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	78	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物（TOC）	0.3 未満	3 mg/L以下
47	pH値	6.3	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	アンモニア態窒素	0.05 未満	mg/L以下
	侵食性遊離炭酸	50	mg/L以下

上薮崎水源地

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及びその塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.98	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	6.4	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	7.1	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム（硬度）	39.2	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	62	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物（TOC）	0.3	3 mg/L以下
47	pH値	6.57	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	アンモニア態窒素	0.05 未満	mg/L以下
	侵食性遊離炭酸	31	mg/L以下

大塚水源地

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	4 個ml	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及びその塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.45	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	9.8	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	10.9	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム（硬度）	41.6	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	78	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物（TOC）	0.4	3 mg/L以下
47	pH値	6.96	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	アンモニア態窒素	0.05 未満	mg/L以下
	侵食性遊離炭酸	20	mg/L以下

口大屋水源地

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/mL以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.003	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及びその塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.99	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	4.2	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	4.8	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	66.8	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	102	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.6	3 mg/L以下
47	pH値	7.09	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	アンモニア態窒素	0.05 未満	mg/L以下
	侵食性遊離炭酸	11	mg/L以下

加保水源地

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	3 個ml	100個/mL以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及びその塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.96	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	4.9	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	5.8	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム（硬度）	61.6	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	96	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物（TOC）	0.5	3 mg/L以下
47	pH値	7	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	アンモニア態窒素	0.05 未満	mg/L以下
	侵食性遊離炭酸	9	mg/L以下

若杉水源地

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	22 個ml	100個/mL以下
2	大腸菌	検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及びその塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	3.1	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	2.9	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	16.8	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	36 未満	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.7	3 mg/L以下
47	pH値	7.44	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	2	5度以下
51	濁度	0.5	2度以下
	アンモニア態窒素	0.05 未満	mg/L以下
	生物化学的酸素要求量(BOD)	0.5 未満	mg/L以下
	懸濁物質(SS)	1	mg/L以下

南谷水源地

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	30 個ml	100個/mL以下
2	大腸菌	検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.004	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及びその塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	4.5	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	3.4	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	21.9	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	44	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.8	3 mg/L以下
47	pH値	7.62	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	2	5度以下
51	濁度	0.3	2度以下
	アンモニア態窒素	0.05 未満	mg/L以下
	生物化学的酸素要求量(BOD)	0.5 未満	mg/L以下
	懸濁物質(SS)	1 未満	mg/L以下

明延水源地

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	32 個ml	100個/mL以下
2	大腸菌	検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.007	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及びその塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.49	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	3.3	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	3.2	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	27.6	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	46	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.6	3 mg/L以下
47	pH値	7.66	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	2	5度以下
51	濁度	0.3	2度以下
	アンモニア態窒素	0.05 未満	mg/L以下
	生物化学的酸素要求量(BOD)	0.5 未満	mg/L以下
	懸濁物質(SS)	1 未満	mg/L以下

横行水源地

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	32 個ml	100個/mL以下
2	大腸菌	検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及びその塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.51	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	3.7	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	2.8	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	26.8	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	52	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.9	3 mg/L以下
47	pH値	7.64	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	3	5度以下
51	濁度	0.5	2度以下
	アンモニア態窒素	0.05 未満	mg/L以下
	生物化学的酸素要求量(BOD)	0.5	mg/L以下
	懸濁物質(SS)	1 未満	mg/L以下

東部水源地

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	62 個ml	100個/ml以下
2	大腸菌	検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及びその塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエチレ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	3.7	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	4.2	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	16.3	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	57	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	1	3 mg/L以下
47	pH値	7.42	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	5	5度以下
51	濁度	1.4	2度以下
	アンモニア態窒素	0.05 未満	mg/L以下
	生物化学的酸素要求量(BOD)	0.5 未満	mg/L以下
	浮遊物質量(SS)	4	mg/L以下

中部水源地

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	88 個ml	100個/ml以下
2	大腸菌	検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及びその塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエチレ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	4.6	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	4.8	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	17.8	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	59	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	1.3	3 mg/L以下
47	pH値	7.5	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	3	5度以下
51	濁度	1.1	2度以下
	アンモニア態窒素	0.05 未満	mg/L以下
	生物化学的酸素要求量(BOD)	0.5 未満	mg/L以下
	浮遊物質量(SS)	2	mg/L以下

西部水源地

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	74 個ml	100個/ml以下
2	大腸菌	検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及びその塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.22	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエチレ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	3.2	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	2.8	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	13.8	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	54	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.9	3 mg/L以下
47	pH値	7.39	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	3	5度以下
51	濁度	1.7	2度以下
	アンモニア態窒素	0.05 未満	mg/L以下
	生物化学的酸素要求量(BOD)	0.5 未満	mg/L以下
	浮遊物質量(SS)	2	mg/L以下

別宮水源地

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及びその塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.08	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエチレ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	6.1	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	5.4	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	41.5	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	108	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.5	3 mg/L以下
47	pH値	6.5	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	アンモニア態窒素	0.05 未満	mg/L以下
	侵食性遊離炭酸	45	mg/L以下

轟水源地

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	840 個ml	100個/ml以下
2	大腸菌	検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及びその塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.01	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエチレ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	2.8	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	4.0	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	12.3	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	36	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.5	3 mg/L以下
47	pH値	6.8	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	アンモニア態窒素	0.05 未満	mg/L以下
	生物化学的酸素要求量(BOD)	0.5 未満	mg/L以下
	浮遊物質量(SS)	1 未満	mg/L以下

熊次水源地

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及びその塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエチレ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	9.8	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	5.2	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	31.9	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	80	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.6	3 mg/L以下
47	pH値	6.86	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	アンモニア態窒素	0.05 未満	mg/L以下
	生物化学的酸素要求量(BOD)	0.5 未満	mg/L以下
	浮遊物質量(SS)	1 未満	mg/L以下

ハチ高原第1水源地

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及びその塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.49	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエチレ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	4.3	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	3.8	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	19.7	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	46	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.3 未満	3 mg/L以下
47	pH値	6.1	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	アンモニア態窒素	0.05 未満	mg/L以下
	侵食性遊離炭酸	51	mg/L以下

ハチ高原第2水源地

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及びその塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエチレ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	4.3	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	3.7	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	21.3	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	55	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.3 未満	3 mg/L以下
47	pH値	6.23	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	アンモニア態窒素	0.05 未満	mg/L以下
	侵食性遊離炭酸	48	mg/L以下

馬瀬

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.04	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.12	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエチレ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.001 未満	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.001 未満	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.01 未満	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.001 未満	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.005 未満	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.011	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.05	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	9.3	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	10.2	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	45.6	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	114	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.3	3 mg/L以下
47	pH値	6.85	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	遊離残留塩素	0.2	mg/L

八木

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.58	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエチレ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.001 未満	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.004	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.01 未満	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.002	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.005 未満	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	8	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	9.5	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	50.6	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	110	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.4	3 mg/L以下
47	pH値	7.19	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.6	2度以下
	遊離残留塩素	0.2	mg/L

今井

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.48	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエチレ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.018	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.001 未満	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.02	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.008	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.006	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.005 未満	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	5.9	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	5.8	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	24.9	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	70	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.7	3 mg/L以下
47	pH値	7.57	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	遊離残留塩素	0.1	mg/L

伊佐

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエチレ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.1	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.001 未満	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.001 未満	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.001 未満	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.005 未満	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.007	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	7.5	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	11	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	41.5	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	110	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.3	3 mg/L以下
47	pH値	6.73	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	遊離残留塩素	0.4	mg/L

三谷

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0 個ml	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.42	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.01	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエチレ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.001 未満	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.004	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.001	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.001	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.1 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.1 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	6.9	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.001 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	8.8	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	34	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	77	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.3 未満	3 mg/L以下
47	pH値	7.3	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	遊離残留塩素	0.1	mg/L

新津

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.61	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.005	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.01	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.004	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.005 未満	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	12	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	9.3	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	26.6	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	89	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.4	3 mg/L以下
47	pH値	7.11	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	遊離残留塩素	0.3	mg/L

三谷

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.011	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.02	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.005	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.007	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.005 未満	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.012	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	7.5	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	6.9	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	26.6	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	72	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.5	3 mg/L以下
47	pH値	7.21	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	遊離残留塩素	0.2	mg/L

建屋

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.42	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.11	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.01	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.02	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.004	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.006	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.005 未満	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	10	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	8.1	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	42.3	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	64	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.5	3 mg/L以下
47	pH値	6.98	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	遊離残留塩素	0.25	mg/L

広谷

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.9	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.001 未満	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.001	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.01 未満	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.001	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.005 未満	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	9.9	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	9.5	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	42.5	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	105	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.4	3 mg/L以下
47	pH値	6.67	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	遊離残留塩素	0.25	mg/L

上野

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.98	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.001 未満	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.01 未満	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.001	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.005 未満	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.01	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	6.9	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	8.0	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	56.6	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	81	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.3 未満	3 mg/L以下
47	pH値	6.84	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	遊離残留塩素	0.28	mg/L

大薮

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.002	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.48	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.001	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.004	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.01 未満	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.003	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.005 未満	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.007	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	7.8	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	10.7	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	39.5	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	75	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.4	3 mg/L以下
47	pH値	7.1	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	遊離残留塩素	0.25	mg/L

堀畑

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.16	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.1	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.001 未満	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.01 未満	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.001 未満	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.005 未満	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	7.6	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	10.5	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	39.6	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	78	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.3	3 mg/L以下
47	pH値	6.34	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	遊離残留塩素	0.25	mg/L

宮垣

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.003	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.92	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.001 未満	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.01 未満	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.001	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.005 未満	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	4.1	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	5.1	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	67.6	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	106	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.6	3 mg/L以下
47	pH値	7.14	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	遊離残留塩素	0.3	mg/L

山路

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.02	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.001 未満	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.001	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.01 未満	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.001 未満	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.005 未満	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	4.5	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	5.9	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	56.7	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	108	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.6	3 mg/L以下
47	pH値	6.91	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	遊離残留塩素	0.25	mg/L

大杉

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.014	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.001 未満	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.02	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.007	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.004	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.005 未満	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	3	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	mg/L以下
38	塩化物イオン	2.8	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	15.3	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	49	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.6	3 mg/L以下
47	pH値	7.53	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	遊離残留塩素	0.1	mg/L

糸原

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.004	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.29	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.008	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.006	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.001 未満	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.01	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.007	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.003	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.005 未満	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	4.5	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	3.5	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	21.3	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	56	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.8	3 mg/L以下
47	pH値	7.49	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	遊離残留塩素	0.3	mg/L

明延

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.008	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.51	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.01	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.02	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.003	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.005	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.005 未満	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.015	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	3.5	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	3.6	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	27.9	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	54	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.7	3 mg/L以下
47	pH値	7.64	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	遊離残留塩素	0.2	mg/L

横行

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.54	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.016	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.001 未満	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.02	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.013	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.003	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.005 未満	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.08	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	4	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	3.3	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	28	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	50	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.9	3 mg/L以下
47	pH値	7.6	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	遊離残留塩素	0.15	mg/L

三宅

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.46	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエチレ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.011	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.001	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.02	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.006	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.005	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.005 未満	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	3.8	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	4.4	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	15.8	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	50	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.6	3 mg/L以下
47	pH値	7.42	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	遊離残留塩素	0.2	mg/L

関宮

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.48	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエチレ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.014	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.001	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.02	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.004	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.006	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.005 未満	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.08	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	6.1	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	7.3	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	17.6	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	60	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.6	3 mg/L以下
47	pH値	7.56	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	遊離残留塩素	0.3	mg/L

出合

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエチレ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.027	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.001 未満	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.03	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.011	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.006	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.005 未満	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	3.8	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	3.5	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	17.6	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	54	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.5	3 mg/L以下
47	pH値	8.35	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	遊離残留塩素	0.2	mg/L

別宮

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.04	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエチレ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.001 未満	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.01 未満	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.001 未満	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.005 未満	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	2.9	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	4.3	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	12.7	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	44	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.4	3 mg/L以下
47	pH値	6.96	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	遊離残留塩素	0.35	mg/L

轟

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.002	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.08	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエチレ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.001 未満	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.001 未満	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.01 未満	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.001 未満	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.005 未満	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.007	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.04	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	6.5	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	5.6	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	43.8	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	110	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.4	3 mg/L以下
47	pH値	6.75	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	遊離残留塩素	0.5	mg/L

奈良尾

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエチレ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.001 未満	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.001 未満	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.01 未満	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.001 未満	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.005 未満	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	5.5	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	5.4	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	24.9	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	70	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.5	3 mg/L以下
47	pH値	7.1	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	遊離残留塩素	0.25	mg/L

ハチ高原

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 未満	1 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
15	1.4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエチレ	0.004 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.001 未満	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.001 未満	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.01 未満	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.001 未満	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.005 未満	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 未満	1 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 未満	1 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	4	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	3.9	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	20.3	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	56	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.5	3 mg/L以下
47	pH値	7.37	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 未満	5度以下
51	濁度	0.1 未満	2度以下
	遊離残留塩素	0.4	mg/L